

Kętrzyn, dnia 11.09.2024 r.

**WARMIŃSKO–MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Paślawskiego

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW**

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

.....

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 73
sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Leszek Tromczyński
Tel. (89) 750 3173
Dnia 10.09.2024 r

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan lub zdjęcie) **do dnia 15 września 2024 r.**
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, odstąpienia od podpisania umowy, możliwości niedokonania wyboru oferty oraz zastrzega sobie prawo do negocjacji cen.

II. Termin realizacji: umowa zostanie zawarta na czas wykonania zadania tj. **do 28 października 2024 r. z zastrzeżeniem, że klimatyzator z pozycji nr 3 formularza ofertowego musi być zamontowany w pierwszej kolejności w ciągu 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.**

III. Do kontaktu upoważnione są niżej wymienione osoby:

Pan Adam Kozłowski – tel. 89 750 36 83

Pan Leszek Tromczyński - tel. 89 750 3173

IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 10 szt. kompletnych klimatyzatorów wraz z elementami służącymi do mocowania oraz demontaż 5 szt. kompletnych klimatyzatorów wg. poniższego zestawienia:

Lp	Nazwa artykułu	Ilość	Lokalizacja klimatyzatora	Warunki montażu
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 30	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	kpl.2	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 28	- demontaż istniejącego klimatyzatora (jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: SAMSUNG WindFree™Comfort	kpl. 1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 2	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO Roni X	kpl. 1	19-500 Gołdap, ul. Przytorowa 7 Budynek administracyjny pom. Kierownika Zmiany	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 30	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 10 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 3	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 10 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl.1	ul. Lipowa 6 11-220 Górowo Iławeckie Bud. Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

8.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl.1	ul. Kwiatowa 2 14-500 Braniewo Bud. Administracyjny	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 16 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 3 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl1	ul. Kwiatowa 2 14-500 Braniewo Bud. Administracyjny	- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

V. Warunki zamówienia:

- Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
- W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
- W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 4 będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
- Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
- Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).
- W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
- W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 31 73, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
- Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów, względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.

11. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

VII. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja

Wolnostojąca

Pojemność [l]

20

Średnica talerza obrotowego [cm]

24.5

Kierunek otwierania

W lewo

Zabezpieczenie przed dziećmi

TAK

Inne

Waga [kg]: 11.4

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia 2024 r.

.....
(Wykonawca)

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn**

Oferuję dostawę i montaż niżej wymienionego asortymentu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg. pkt IV niniejszego zaproszenia

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Budynek 30 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
2.	Budynek 28 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	2		
3.	Budynek 2 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: SAMSUNG WindFree™Comfort – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
4.	19-500 Goldap, ul. Przytorowa 7 Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
5.	Budynek 30 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
6.	Budynek 3 11-400 Kętrzyn Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
7.	11-220 Górowo Haweckie ul. Lipowa 6 Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
8.	14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2 Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
9.	14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2 Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt IV niniejszego zaproszenia	kpl	1		
10.	Demontaż klimatyzacji (kpl. jednostka zew+wew. wraz z uchwytnymi) w lokalizacji z poz. 2, 3, 4 i 7.	kpl.	5		
Razem wartość brutto (poz.1-11)					

* zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt IV niniejszego zaproszenia i w załączniku do projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Oświadczam, że:

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:

posiadam wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.

Oświadczam, że:

wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszej umowie, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

Projekt umowy

Egz. nr

UMOWA NR

zawarta w dniu 2024 r. w Kętrzynie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn posiadającym NIP: 742-000-73-89, REGON: 510207605, zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

płk. SG Wojciecha NIEWULISA – Zastępcę Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (Pełnomocnictwo nr 453 z dnia 10 czerwca 2024r.)

przy kontrasygnacie:

..... – Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,

a

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej: Stroną lub Stronami.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 10 szt. kompletnych klimatyzatorów wraz z elementami służącymi do mocowania oraz demontaż 5 szt. kompletnych klimatyzatorów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny kosztów zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zadania **tj. do 28 października 2024r. z zastrzeżeniem, że klimatyzator z pozycji nr 3 opisu przedmiotu zamówienia musi być zamontowany w pierwszej kolejności w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy.**
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy w łącznej wysokości: zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmiennie i zawiera wszelkie koszty związane

z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnym podatkiem VAT, w szczególności koszty związane z dostawą, montażem i demontażem.

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wynagrodzenie za dostarczony sprzęt w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktura VAT winna zawierać cenę brutto za jednostkę miary.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Wartość brutto podana w umowie jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu umowy.
8. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.
12. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w ust. 11 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
13. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.).

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, na dostarczone urządzenie i wykonane roboty montażowe, objęte niniejszym zamówieniem, gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia sporządzonego w formie protokołu odbioru sporządzonego po wykonaniu prac będącego załącznikiem nr 2 do umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się wykonywać przez okres 5 lat coroczne przeglądy serwisowe w celu zachowania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w § 4 ust. 1.
3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zgłoszeń reklamacyjnych na podstawie gwarancji jest Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej lub osoba przez niego upoważniona.
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z przedmiotem umowy do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z przedmiotem umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostarczony towar przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winien być fabrycznie nowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie regulowania powstałych braków, wymianie towaru na wolny od wad, powiadamiając wcześniej o tym fakcie Wykonawcę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i wymianą towaru na pełnowartościowy w związku ze zgłoszeniem zamawiającego, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby zamawiającego.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu usunięcia zgłoszonej reklamacji. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin usunięcia zgłoszonej reklamacji.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
 - 2) niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
 - 3) niedotrzymania terminu wymiany towaru określonego w § 4 ust. 4 i 7 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach umowy z jakiegokolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w umowie kar umownych.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
 - 1) Zamawiający stwierdzi naruszenia zobowiązań umownych, które nie zostaną wyeliminowane, pomimo wezwania Wykonawcy, w terminie przez niego określonym,
 - 2) Zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
 - 3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Odstąpienie, o których mowa w ust. 2, 3 Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

§ 7

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, nadzór nad prawidłową

realizacją umowy, reprezentować będą:

- ze strony Wykonawcy:.....

e-mail:.....

- ze strony Zamawiającego: kpt. SG Adam Kozłowski, tel. 507 449 752,

e-mail: Adam.Kozłowski@strazgraniczna.pl

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) stosuje się środki sankcyjne.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do umowy: opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy: Protokół odbioru przedmiotu umowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej

Egz. nr 2 - Sekcja Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG

Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia.....

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 10 szt. kompletnych klimatyzatorów wraz z elementami służącymi do mocowania oraz demontaż 5 szt. kompletnych klimatyzatorów wg. poniższego zestawienia:

Lp	Nazwa artykułu	Ilość	Lokalizacja klimatyzatora	Warunki montażu
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 30	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	kpl.2	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 28	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejących klimatyzatorów(jednostek zewnętrznych i jednostek wewnętrznych) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: SAMSUNG WindFree™Comfort	kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 2	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO RONI X	kpl.1	19-500 Gołdap, ul. Przytorowa 7 Budynek administracyjny pom. Kierownika Zmiany	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	kpl.1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 30	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 10 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl. 1	11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78 Budynek nr 3	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 10 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl. 1	ul. Lipowa 6 11-220 Górowo Iławeckie Bud. Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego klimatyzatora(jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
8.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl. 1	ul. Kwiatowa 2 14-500 Braniewo Bud. Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 16 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 3 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża
9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Preferowany producent: ROTENSO UKURA X	Kpl. 1	ul. Kwiatowa 2 14-500 Braniewo Bud. Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> - montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 2 m nad ziemią lub na ziemi w odległości około 14 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania montażu:

.....

Data dokonania montażu:

.....

Ze strony **Wykonawcy:**

.....

.....

.....

Ze strony **Zamawiającego:**

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

.....

Komisja w składzie:

1.

2.

3.

Dokonano odbioru demontażu/montażu urządzenia dostarczonego w ramach umowy

.....

Lp.	Nazwa przedmiotu	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Ilość			Uwagi
				przedstawio na ilość do odbioru	przyjęta	odrzucona	
1.		kplzł				

Wnioski (uwagi) komisji dokonującej odbioru demontażu/montażu.

Podpisy:

1.

2.

3.

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

Wyk. w 2 egz.:

Egz. nr 1 - Zamawiający W-MOSG

Egz. nr 2 - Wykonawca